

Wartungscheckliste

Wartungscheckliste Wärmepumpen Aquatop/ Aerotop	Arbeit ausgeführt	In Ordnung	gesondert zu beauftragen
<p>Die Wartung ist periodisch alle 2 Jahre durchzuführen (Bei Wartungsvertrag RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS: alle 3 Jahre). Dichtheitsprüfung jährlich sofern vorgeschrieben.</p> <p>Gemäß der Verordnung (EU) 517/2014 Artikel 4 Absatz 1 ist fest vorgeschrieben, dass alle Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase in einer Menge von fünf Tonnen CO₂ - Äquivalent oder mehr enthalten, die nicht Bestandteil von Schäumen sind, auf Undichtigkeiten kontrolliert werden. Hermetisch geschlossene Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase in einer Menge von weniger als zehn Tonnen CO₂ - Äquivalent enthalten, werden den Dichtheitskontrollen gemäß diesem Artikel nicht unterzogen, sofern diese Einrichtungen als hermetisch geschlossen gekennzeichnet sind.</p>			
1 Kontrolle Leck Kältemittel seitig und wasserseitig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Kontrolle Frostschutzflüssigkeit Sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Kontrolle Sonden-Druckwächter bzw. Frostschutzwächter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Kontrolle Umwälzpumpen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Kontrolle Durchflussmengen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Überprüfung und Einstellung Expansionsventil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Sichtkontrolle Schauglas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Kontrolle Kompressor (1 od. 2), Ölmenge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Kontrolle Schallentwicklung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Kontrolle der elektrischen Anzeigen und Anschlüsse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Einstellungen Regelgerät prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich zu Wasser/ Wasser:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Filter reinigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Minimaltemperatur Frostschutzwächter prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Zwischentauscher spülen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Dichtheitskontrolle Kältekreis, sofern vorgeschrieben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allgemeine Kontrollen			
1 Funktionskontrolle des Notschalters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Sichtprüfung der im Heizraum sichtbaren gasführenden Leitungen bis Kugelhahn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kostenlose Entsorgung der Altteile nach Rücksprache mit dem Kunden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>